



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор АНПО «МОКФУ»

А.С.Петренко

20 21 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

### 1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 143050, Московская область, Одинцовский р-н, г.Голицыно Петровское шоссе 52

Наименование предоставляемых услуг: образовательные услуги.

Сведения об объекте:

Часть здания 3 этажа, общей площадью 834 кв. м.

Прилегающего земельного участка 5 га.

Название организации, которая предоставляет услугу:

Автономная некоммерческая профессиональная

Адрес места нахождения организации: 143050, Московская область, Одинцовский р - н, г. Голицыно, Петровское шоссе д.52.

Основание для пользования объектом: договор аренды

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования Московской области.141420, Московская обл., ул. Калинина, 1, рабочий посёлок Новоивановское

### 2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образовательная.

Плановая мощность: 120 человек.

Форма оказания услуг: рабочие дни - 09 ч. 00 м., 15 ч. 00 м. (режим работы с обучающимися). С учетом работы охраны и технического персонала – круглосуточно, без выходных.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

### 3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ДУ
2	Сменные кресла-коляски	ВНД
3	Адаптированные лифты	ВНД
4	Поручни	ВНД
5	Пандусы	ДУ
6	Раздвижные двери	Отсутствуют, доступность всех помещений при помощи сопровождающего
7	Входная группа	ДЧВ
8	Доступные санитарно-гигиенические помещения	ДП
9	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ДУ
10	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ВНД
11	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД

Употребляемые сокращения:  
ВНД – временно недоступно;  
ДЧВ – доступно частично всем;  
ДУ – доступно условно;  
ДП – доступно полностью.

#### 4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
-------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

		доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ДП
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	ДП
3	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Предусмотрены в штатной структуре, если поступят на обучение люди с ОВЗ
4	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	ДП
5	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	ДП
6	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	ДП
7	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ВНД
8	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	ДП

Употребляемые сокращения:

ВНД – временно недоступно;

ДЧВ – доступно частично всем;

ДУ – доступно условно;

ДП – доступно полностью.

**5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Закупка сменного кресла-коляски	2021 - 2022
2	Закупка и установка поручней	2022
3	Закупка и установка пандусов	
4	Закупка и монтаж информационных стоек	2021-2022
5	Закупка и монтаж индукционной петли	2025
6	Закупка и монтаж вывески при входе в объект с названием организации, с графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	установлена
7	Закупка и монтаж информационных табличек со знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	установлена

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Монтаж информационных стоек на объекте	2021 - 2022
2	Оборудование одного из помещений, предназначенного для проведения массовых мероприятий индукционной петлей	2021-2022
3	Оборудование входа на объект табличкой с названием организации, с графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	установлена
4	Оборудование помещений предназначенных для инвалидов информационными табличками со знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	установлена

<\*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы. Дверь входная и двери внутри здания оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. На лестнице внутри здания отсутствуют поручни, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях марша. Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (отсутствует возможность установки пандуса). На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Недостаточное количество визуальных и акустических средств информации, неправильное их расположение.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор АНПО «МОКФУ»

А.С.Петренко

« 15 » 01 20 21 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Московский областной колледж финансов и управления»

1.2. Адрес объекта 143050, Московская область, Одинцовский р - н, г. Голицыно Петровское шоссе д.52

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв.м.

- часть здания 3 этажа (или на 1 этаже), 834 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1946, последнего капитального ремонта 2015 г. \_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Московский областной колледж финансов и управления», АНПО «МОКФУ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Московская область, Одинцовский р - н, г. Голицыно Рабочий переулок д.9

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования М.О.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Министерство образования Московской области.141420, Московская обл., ул. Калинина, 1, рабочий посёлок Новоивановское

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое образование)

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте,

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 120  
вместимость, пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) -

Электропоездом с Белорусского вокзала до ж/д Голицыно;

- Электропоездом от ж/д Можайск, Кубинка, Тучково, Одинцово, Жаворонки, Звенигород до ж/д Голицыно;

- От ж/д станции Звенигород на автобусе, на маршрутном такси № 22 до ж/д Голицыно;

- От ж/д станции Кубинка на автобусе, на маршрутном такси № 45 до ж/д Голицыно;

- От станции Голицыно пешком до УМЦ Голицыно.250 м.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) ) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
7.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка информационной поддержки, на пути движения
2.	Вход (входы) в здание	Установка противоскользящего покрытия, кнопки вызова помощника и знака «инвалид», поручни
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить поручни, оборудовать первые и последние ступени на лестнице, а так же участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Установка индукционной системы для слабо слышащих людей
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Установка устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приобретение и монтаж и установки оборудования системы информации,
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка тактильно-визуальной схемы движений
8.	Все зоны и участки	Установка информационной поддержки, на пути движения. Установка противоскользящего покрытия, поручни. Установка индукционной системы для слабо

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности согласовано**

Подьяков В.Ю. – заместитель директора по безопасности тел. 8 916 1982777

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*